

# VALORI LIMITE PER LE STRUTTURE OPACHE U (W/m<sup>2</sup>K)

## Pareti

ZONA CLIMATICA	NUOVE COSTRUZIONI		RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	
	2015	2019/2021	2015	2021
A	0,45	0,43	0,45	0,40
B	0,45	0,43	0,45	0,40
C	0,38	0,34	0,40	0,36
D	0,34	0,29	0,36	0,32
E	0,30	0,26	0,30	0,28
F	0,28	0,24	0,28	0,26

## Coperture

ZONA CLIMATICA	NUOVE COSTRUZIONI		RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	
	2015	2019/2021	2015	2021
A	0,38	0,35	0,34	0,32
B	0,38	0,35	0,34	0,32
C	0,36	0,33	0,34	0,32
D	0,30	0,26	0,28	0,26
E	0,25	0,22	0,26	0,24
F	0,23	0,20	0,24	0,22

## Pavimenti

ZONA CLIMATICA	NUOVE COSTRUZIONI		RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	
	2015	2019/2021	2015	2021
A	0,46	0,44	0,48	0,42
B	0,46	0,44	0,48	0,42
C	0,40	0,38	0,42	0,38
D	0,32	0,29	0,36	0,32
E	0,30	0,26	0,31	0,29
F	0,28	0,24	0,30	0,28